

Strukturmerkmale Erdgas

nach § 23c Abs. 4 Nr. 1 bis 5 EnWG

der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Netz GmbH



Stichtag 31.12.2023

Betreiber von Gasversorgungsnetzen haben jeweils zum 1. April eines Jahres folgende Strukturmerkmale ihres Netzes und netzrelevanten Daten auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:

Nr. 1 – Länge des Gasleitungsnetzes	gesamt	davon Hausanschlüsse
Hochdruck	48 km	0 km
Mitteldruck	216 km	74 km
Niederdruck	149 km	49 km

Nr. 2 – Länge der Leitungen im Hochdrucknetz nach Durchmesserklassen	
Durchmesserklasse D	3 km
Durchmesserklasse E	12 km
Durchmesserklasse F	30km
Durchmesserklasse G	3 km

Nr. 3 – im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit	
	387.452.766 kWh

Nr. 4 – Anzahl der Ausspeisepunkte	
Hochdruck	63
Mitteldruck	4.965
Niederdruck	5.535

Nr. 5 – zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	
zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	134,56 MW
Zeitpunkt des Auftretens	30.01.2023, 08:00 Uhr